

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KVATERNIKA
Rakovica 95, 47245 Rakovica
OIB: 89016155247
Tel./fax: 047/784 016
E-mail: os-rakovica@os-ekvaternika-rakovica.skole.hr
KLASA: 361-02/19-01/37
UR.BROJ: 2133-38-19-10
Rakovica, 21. studeni 2019.

Na temelju čl. 303. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl. 99. Statuta, ravnateljica Škole Vera Ljubanović Grdić donosi

ODLUKU

**o poništenju postupka javne nabave jednostavne vrijednosti: nabava limarskih radova na zgradi
Osnovne škole Eugena Kvaternika Rakovica**

I.

Podaci o javnom naručitelju:

Osnovna škola Eugena Kvaternika Rakovica
Rakovica 95
47245 Rakovica
OIB: 89016155247

II.

Predmet nabave:

Nabava limarskih radova na zgradi Osnovne škole Eugena Kvaternika Rakovica

III.

Procijenjena vrijednost nabave:

66.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 82.500,00 kn s PDV-om.

IV.

Obrazloženje razloga poništenja:

Naručitelj poništava postupak jednostavne nabave sukladno čl. 298. st. 2. Zakona o javnoj nabavi. Naknadno su postale poznate okolnosti zbog kojih je došlo do promijene procijenjene vrijednosti nabave.

V.

Rok u kojem će pokrenuti novi postupak: odmah, 21. studeni 2019. godine.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Nakon provedenog postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za nabavu limarskih radova na zgradi Osnovne škole Eugena Kvaternika Rakovica te nakon uvida izabranog ponuditelja na mjesto izvođenja radova zaključeno je kako dimenzije odvodnih elemenata koji bi trebali zamijeniti sadašnje ne odgovaraju. Sadašnje odvodne vertikale su $\varnothing 150$, a prema troškovniku obuhvaćaju elemente $\varnothing 110$, što nije dostatno za postojeću površinu krova. Nadalje, troškovnikom je predviđena montaža horizontalnih polukruglih žljebova, a sadašnji su četvrtasti i r.š. 47 cm, stoga je donesena ova Odluka o poništenju nakon čega će se pokrenuti novi postupak.

Ravnateljica



Vera Ljubanović Grdić
(Vera Ljubanović Grdić, dipl.učit.)

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje
2. Ponuditelji
3. Web stranica škole